


GENEL AYDINLATMA KOMİSYONU TOPLANTISI KARARI

Toplantının Adı : Genel Aydınlatma Komisyonu Toplantısı
Toplantının Tarihi ve Saati : 29/07/2016-10:00
Toplantının Yapılacağı Yer : Valilik Kütüphanesi Toplantı Salonu

- 1- İlimiz Merkez Aksu Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı sahil yolunda aydınlatılma yapılması 2017 yılı yatırım programında olup, genel aydınlatma kapsamına alınması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/07/2016 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Giresun Merkez Aksu Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı sahil yolunda aydınlatılması planlanan bölgenin Karadeniz Sahil Yolu sınırları içerisinde kaldığı ve yerleşim yeri olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/07/2016 tarihli raporda tespit edilmiş olup, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtildiğinden, söz konusu bölge için gerekli tesis çalışmasının dağıtım şirketince yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 2- İlimiz merkez Gemilerçekeği Mahallesi Huzur Sokak Mevkiindeki mezarlığın bulunduğu bölgede yeni açılan yol üzerinde aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgeye aydınlatma şebekesi tesis edilmesi talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/07/2016 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Merkez Gemilerçekeği Mahallesi Huzur Sokak Mevkiindeki mezarlığın bulunduğu bölgede yeni açılan yol güzergahının yerleşim alanı içerisinde bulunduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/07/2016 tarihli raporda tespit edildiğinden, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde sokak aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiş olup, gerekli aydınlatmanın dağıtım şirketince yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 3- İlimiz merkez Seldeğirmeni Mahallesi Kabacakuz Sokak Acar Sitesi C-D-E Blok adresine giden imar yolunun aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/07/2016 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Merkez Seldeğirmeni Mahallesi Kabacakuz Sokak Acar Sitesi C-D-E Blok adresine giden yol güzergahındaki bölgenin yerleşim alanı içerisinde bulunduğu ve imar planında da sokak olarak Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/07/2016 tarihli raporda tespit edildiğinden, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde sokak aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiş olup, yol üzerinde bulunan mevcut 2 adet aydınlatma armatürünün dağıtım şirketince faal hale getirilerek genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
Aynı güzergahta bulunan bölgenin ise siteye ait araç otoparkına giden yol olduğu ve bu yolun aydınlatılmasının Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesine göre dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/07/2016 tarihli raporda tespit edildiğinden, söz konusu araç otoparkına giden yol güzergahının genel aydınlatma kapsamına alınması uygun olmadığı belirtildiğinden talebin gündemden çıkarılmasına,
- 4- İlimiz merkez Hisargeriş köyünün elektrik dağıtım şebeke hatları değiştirilirken müteahhit firma hatları vatandaşın rızası alınmadan fındık bahçesi vasıflı arazilerden geçirdiği, aydınlatma lambalarının ihtiyaç olup olmadığına bakılmaksızın takıldığından bu konularda oluşan mağduriyetlerin giderilmesi talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/07/2016 tarihli raporun görüşülmesi,



- 1
- Elektrik hattı yenilenen Hisargeriş Köyünde ilgi yazı ekinde belirtilen ve yerleşim alanı içinde bulunan bölgelerde mevcut aydınlatma bulunduğu ve bu aydınlatmaların Genel Aydınlatma yönetmeliğine uygun olarak tesis edildiği ve yeterli olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/07/2016 tarihli raporda tespit edildiğinden talebin gündemden çıkarılmasına,
 - 5- İlimiz Çanakçı ilçesi Çamurlu Boğaz Mevkiinde yol üzerinde aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgeye aydınlatma şebekesi tesis edilmesi talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/07/2016 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Çanakçı ilçesi Çamurlu Boğaz Mevkiinde yol güzergahının yerleşim alanı içerisinde bulunduğu ve yol üzerinde müşterek elektrik hattının bulunduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/07/2016 tarihli raporda tespit edildiğinden, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde sokak aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiş olup, yol üzerinde ve yerleşim alanının içinde bulunan direklere Dağıtım Şirketince armatür montajı ve aydınlatma hattı çekilerek genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
 - 6- İlimiz Görele ilçesi Mentеше Köyü Camii Mevkiinde yol üzerinde aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgeye aydınlatma şebekesi tesis edilmesi talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 19/07/2016 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Görele ilçesi Mentеше Köyü Camii Mevkiinde bulunan yol güzergahının yerleşim alanı içerisinde bulunduğu ve vatandaşların kendi cabası ile ilgili teknik şartnamelere aykırı aydınlatma tesisi yapıldığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 19/07/2016 tarihli raporda tespit edildiğinden, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde sokak aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiş olup, yol üzerinde yerleşim alanı içinde şartnamesine uygun şekilde gerekli aydınlatmanın dağıtım şirketince yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
 - 7- İlimiz Dereli ilçesi Konuklu köyü Bektaş Yaylasında bulunan Kur'an Kursu ve yanındaki Yeni Camii çevresine aydınlatma lambası takılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 15/07/2016 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Dereli ilçesi Konuklu köyü Bektaş Yaylasında bulunan Kur'an Kursu ve Cami Çevresinde bulunan yollarda aydınlatma olduğu, cami avlusu ve kuran kursu bahçesinin aydınlatılması talep edildiği Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 15/07/2016 tarihli raporda tespit edilmiş olup, söz konusu talep Genel aydınlatma Yönetmeliği kapsamına girmediğinden genel aydınlatma kapsamında aydınlatılmasının uygun olmayacağından talebin gündemden çıkarılmasına,
 - 8- İlimiz Çamoluk ilçe girişi (benzin istasyonu) ile şehir içindeki köprü arasının aydınlatılması ve giderlerinin karşılanması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 15/07/2016 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Çamoluk ilçe girişi (benzin istasyonu) ile şehir içindeki köprü arasındaki yol güzergahının yerleşim alanı içerisinde bulunduğu, yol kenarında mevcut müşterek şebeke üzerinde aydınlatmaların bulunduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 15/07/2016 tarihli raporda tespit edilmiş olup, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde sokak aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğundan söz konusu talebin bölgedeki mevcut tesisin ekonomik ömrünü tamamlaması veya kapasitesinin yetersiz kalması durumunda yapılacak yatırım çalışmaları doğrultusunda karşılanabilecektir denildiğinden, dağıtım şirketince ilerleyen dönemde bölgede yapılacak olan yatırım çalışmaları kapsamında değerlendirmeye alınarak yapılması ve genel aydınlatma kapsamına alınmasına,


(Handwritten signature)

9- İlimiz Çamoluk ilçesi Çamoluk-Karşıyaka-Akyapı grup yolu üzerinde aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgeye aydınlatma şebekesi tesis edilmesi talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 15/07/2016 tarihli raporun görüşülmesi,


- Çamoluk ilçesi Çamoluk-Karşıyaka-Akyapı grup yolu güzergahının yerleşim yeri (mevcut binaların bulunduğu yerler) içinde bazı bölgede aydınlatma bulunduğu, bazı bölge bulunmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 15/07/2016 tarihli raporda tespit edildiğinden, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde sokak aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiş olup, mevcut binaların bulunduğu yerler içinde aydınlatma bulunmayan yerlere gerekli aydınlatmanın dağıtım şirketince yatırım çalışmaları kapsamında yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına karar verilmiştir.

İş bu karar 29/07/2016 tarihinde oybirliği ile alınmıştır.


KOMİSYON BAŞKANI


Yüksel ÇELİK
Vali Yardımcısı


ÜYE


Refik YILMAZ
TEDAŞ Mühendisi


ÜYE


Savaş YASAK
Çoruh EDAŞ Mühendisi


ÜYE


Hüseyin DEMİR
Giresun Belediyesi Temsilcisi


ÜYE


Hüseyin TAŞKIN
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

ÜYE


Tuncay KASIM
Çanakçı Belediye Başkanı

ÜYE


Bayram EMİCİ
Çamoluk Belediyesi Temsilcisi