

# AYI BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU SONUÇ TABLOSU

| Sıra No | Başvuru No | Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu | Firma/Şahıs Adı                                                                  | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Kurulu Gücü (kWe) | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No | İrtibat Merkezi DM/TR | Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu | Eksik Evrak Kodları | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1861       | Tüzel Kişi             | Rİ*** DE*** ÇE***<br>SA*** VETİ*** A.***                                         | 31/07/2025     | Güneş       | 600 kWe           | Kalkandere                          | -                                                        | 31,5 kV               | Olumsuz                              |                     | ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN 08.02.2024 TARİH VE 121415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFLINDAN YAYIMLANAN 28.08.2025 TARİHLİ DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSIZ ÜRETİM KAPASİTESİNİN KALKANDERE TM için verilen kapasitesinin yetersizliği nedeni ile reddedildi |
| 2       | 1873       | Kamu                   | TR*** BÜ*** BE***<br>BA***                                                       | 31/07/2025     | Güneş       | 350 kWe           | -                                   | -                                                        | 31,5 kV               | Olumsuz                              |                     | ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN 08.02.2024 TARİH VE 121415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFLINDAN YAYIMLANAN 28.08.2025 TARİHLİ DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSIZ ÜRETİM KAPASİTESİNİN AKYAZI TM için verilen kapasitesinin yetersizliği nedeni ile reddedildi     |
| 3       | 1868       | Tüzel Kişi             | Yİ*** İN*** TE***<br>MA*** Tİ*** Gİ***<br>PE*** ÜR*** İM***<br>NA*** İT*** Tİ*** | 31/07/2025     | Güneş       | 2200 kWe          | ARDANUÇ HAVZA TM                    | -                                                        | 31,5 kV               | Olumsuz                              |                     | ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN 08.02.2024 TARİH VE 121415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFLINDAN YAYIMLANAN 28.08.2025 TARİHLİ DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSIZ ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARDANUÇ TM için verilen kapasitesinin yetersizliği nedeni ile reddedildi    |
| 4       | 1841       | Tüzel Kişi             | U.*** UZ*** KA***<br>VEPE*** Sİ*** KA***<br>MA*** SA*** Tİ***                    | 23/07/2025     | Güneş       | 90 kWe            | Kutlugün TM                         | H11                                                      | 31,5 kV               | Olumlu                               |                     | TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Sıra No | Başvuru No | Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu | Firma/Şahıs Adı                                                 | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Kurulu Gücü (kW) | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No | İrtibat Merkezi DM/TR | Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu | Eksik Evrak Kodları | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | 1862       | Tüzel Kişi             | DE*** BE*** EN***<br>İN*** SA*** İÇVEDİ***<br>Tİ*** AN*** Şİ*** | 31/07/2025     | Güneş       | 1300 kW          | ARDANUÇ HAVZA TM                    | -                                                        | 31,5 kV               | Olumsuz                              |                     | ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN 08.02.2024 TARİH VE 121415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN YAYIMLANAN 28.08.2025 TARİHLİ DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANS SİZ ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARDANUÇ TM için verilen kapasitesinin yetersizliği nedeni ile reddedildi |
| 6       | 1863       | Tüzel Kişi             | AK*** İN*** EL***<br>TA*** Tİ*** Lİ*** Şİ***                    | 31/07/2025     | Güneş       | 1400 kW          | ARDANUÇ HAVZA TM                    | -                                                        | 31,5 kV               | Olumsuz                              |                     | ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN 08.02.2024 TARİH VE 121415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN YAYIMLANAN 28.08.2025 TARİHLİ DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANS SİZ ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARDANUÇ TM için verilen kapasitesinin yetersizliği nedeni ile reddedildi |