

AYI BAŞVURULARI EVRAK KOMİSYONU SONUÇ TABLOSU

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Başvuru Türü	Komisyon İnceleme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
1	2315	Tüzel Kişi	ÇA*** DE*** ÜR*** SA*** Tİ*** Lİ*** Şİ***	27/02/2026	Güneş	300 kWe	5.1.C Çatı	Olumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
2	2266	Tüzel Kişi	BE*** SU*** HO*** TU*** İN*** Tİ*** Lİ*** Şİ***	10/02/2026	Güneş	49.9 kWe	5.1.C Çatı	Olumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
3	2311	Kamu	GI*** GE*** VES*** İLMÜ***	25/02/2026	Güneş	90 kWe	5.1.H Catı	Olumsuz	LUY-Madde 13-(1)-LUY-Madde 13-(1)	1- Teknik değerlendirme formu imzalı olmadığı görüldü 2- Üretim tesisi tek hat şemasında evirici gücün 40 kw olduğu, başvurunun 90 kw olduğu görüldü 3- başvuruya yetkilendirilen kişiye ait imza sirküsü görülmedi 4- Üretim tesisinin kurulacağı yere ilişkin tahsis belgesi bulunup, tapu görülmemiştir. 5- Üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin farklı bir kuruma ait olduğu görüldü
4	2267	Tüzel Kişi	GÜ*** MO*** SA*** Tİ*** Lİ*** Şİ***	10/02/2026	Güneş	49.9 kWe	5.1.C Çatı	Olumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
5	2286	Kamu	GI*** İLSA*** MÜ***	19/02/2026	Güneş	50 kWe	5.1.H Catı	Olumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
6	2246	Kamu	GÜ*** GE*** VES*** İLMÜ***	05/02/2026	Güneş	40 kWe	5.1.H Catı	Olumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
7	2317	Kamu	GI*** BE*** BA***	27/02/2026	Biyokütle	666 kWe	5_1_f	Olumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
8	2307	Tüzel Kişi	AR*** CO*** ÜN*** YA*** İŞ*** VETE*** DA*** BA***	25/02/2026	Güneş	800 kWe	5.1.H Catı	Olumsuz	LUY-Madde 13-(1)-LUY-Madde 13-(1)	1- teknik değerlendirme formu görülmemiştir. 2- başvuru formu görülmemiştir. 3- faaliyet yasağına ilişkin beyan görülmemiştir. 4- Tek hat şemasında imza görülmedi
9	2308	Kamu	GI*** GE*** VES*** İLMÜ***	24/02/2026	Güneş	90 kWe	5.1.H Arazi	Olumsuz	LUY-Madde 13-(1)-LUY-Madde 13-(1)	1- Başvuruya yetkilendirilen kişiye ait imza sirküsü görülmedi 2- teknik değerlendirme formu imzalı olmadığı görüldü 3- üretim tesisi tek hat şemasında evirici gücün 100 kw olduğu, 90 kw set edileceği ifade edilmediği görüldü 4- Başvuru sahibi ile üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi bilgileri uyumamaktadır
10	2310	Kamu	GI*** GE*** VES*** İLMÜ***	25/02/2026	Güneş	90 kWe	5.1.H Catı	Olumsuz		1- Teknik değerlendirme formu imzalı olmadığı görüldü 2- Üretim tesisi tek hat şemasında evirici gücün 100 kw olduğu, başvurunun 90 kw olduğu, ancak eviricinin 90 kw set edileceğine ilişkin bilgi görülmedi 3- başvuruya yetkilendirilen kişiye ait imza sirküsü görülmedi
11	2316	Tüzel Kişi	OF*** TA*** SA*** VETİ*** AN*** Şİ***	27/02/2026	Güneş	400 kWe	5.1.C Çatı	Olumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
12	2318	Tüzel Kişi	TR*** TE*** GE*** İN*** BA*** ON*** SA*** VETİ*** AN*** Şİ***	28/02/2026	Güneş	999 kWe	5.1.C Çatı	Olumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
13	2319	Tüzel Kişi	SÖ*** SA*** VETİ*** AN*** Şİ***	28/02/2026	Güneş	350 kWe	5.1.H Catı	Olumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Başvuru Türü	Komisyon İnceleme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
14	2309	Kamu	YO*** KA***	25/02/2026	Güneş	50 kWe	5.1.H Catı	Olumsuz	LUY-Madde 13-(1)	1- Başvuru formu imzalı olmadığı görüldü 2- Teknik değerlendirme formu koordinatları olmadığı görüldü 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ilişkin tahsis belgesi veya kira sözleşmesi v.b. belgenin olmadığı görüldü 4- Üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin T.V.Y.M adına olduğu, başvuru yapan Kuruma ait olmadığı görüldü