

AYI BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU SONUÇ TABLOSU

| Sıra No | Başvuru No | Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu | Firma/Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Kurulu Gücü (kWe) | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No | İrtibat Merkezi DM/TR | Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu | Eksik Evrak Kodları | Açıklama |
|---------|------------|------------------------|--|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2182 | Kamu | CA*** İŞ*** GE*** MÜ*** ÇA*** | 09/01/2026 | Güneş | 1400 kWe | İydere TM | H06 | 31,5 kV | Olumlu | | TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ |
| 2 | 2224 | Kamu | TR*** BÜ*** BE*** BA*** | 24/01/2026 | Güneş | 4000 kWe | Gümüşhane TM | 2H10-2H11 | 31,5 kV | Olumlu | | TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ |
| 3 | 2222 | Kamu | AK*** HA*** BA*** DE*** DÖ*** İŞ*** | 20/01/2026 | Güneş | 275 kWe | TRABZON TM | 2H09 | 31,5 kV | Olumlu | | TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ |
| 4 | 2221 | Tüzel Kişi | HS*** Fİ*** AR*** Kİ*** Hİ*** VETİ*** Lİ*** Şİ*** | 20/01/2026 | Güneş | 63 kWe | - | H13 | 31,5 kV | Olumlu | | TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ |
| 5 | 2226 | Kamu | Rİ*** CE*** VEİK*** DE*** İLMÜ*** | 27/01/2026 | Güneş | 50 kWe | RİZE TM | 2H03 | 31,5 kV | Olumlu | | TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ |
| 6 | 2236 | Kamu | AR*** BE*** BA*** | 31/01/2026 | Güneş | 796 kWe | ARDANUÇ HAVZA TM | Yeni fider tahsis edilecek | 31,5 kV | Olumlu | | TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ |
| 7 | 2229 | Kamu | GÜ*** ÜN*** RE*** ST*** GE*** | 29/01/2026 | Güneş | 1000 kWe | Gümüşhane TM | 2H10-2H11 | 31,5 kV | Olumlu | | TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ |
| 8 | 2238 | Tüzel Kişi | DE*** BE*** EN*** İN*** SA*** İCVEDİ*** Tİ*** AN*** Şİ*** | 31/01/2026 | Güneş | 1300 kWe | ARDANUÇ HAVZA TRAFOMERKEZİ | Yeni fider tahsis edilecek | 31,5 kV | Olumlu | | TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ |
| 9 | 2225 | Kamu | TR*** BÜ*** BE*** BA*** | 24/01/2026 | Güneş | 5000 kWe | ÇAMOLUK TM | 2H04-2H05 | 31,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(1) | ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖN. 5/B MADDESİ UYARINCA MEVCUT DAĞITIM ŞEBEKESİNE UZAKLIĞI 4 KM ÜZERİNDEN OLMASI VE MEVCUT DAĞITIM ŞEBEKESİNİN KAPASİTESİNİN YETERSİZLİĞİ, YENİ DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPILMASI DURUMUNDA 4 KM YI AŞACAĞINDAN BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR. |
| 10 | 2181 | Kamu | Gİ*** EĞ*** VEAR*** HA*** DÖ*** SE*** | 06/01/2026 | Güneş | 2000 kWe | GİRESUN AKSU TM | 2H05 | 31,5 kV | Olumlu | | 02.03.2026 TARİHLİ TEAŞİN TM BAZLI KAPASİTESİ NEDENİ İLE 1 MW TAHSİS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. |
| 11 | 2235 | Tüzel Kişi | Yİ*** İN*** TE*** MA*** TU*** Gİ*** PE*** ÜR*** İM*** NA*** İT*** Tİ*** | 31/01/2026 | Güneş | 2200 kWe | ARDANUÇ HAVZA TM | Yeni fider tahsis edilecek | 31,5 kV | Olumlu | | TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ |
| 12 | 2239 | Tüzel Kişi | AK*** İN*** EL*** TA*** Tİ*** Lİ*** Şİ*** | 31/01/2026 | Güneş | 1400 kWe | ARDANUÇ HAVZA TRAFOMERKEZİ | - | 31,5 kV | Olumsuz | | Üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi sözleşme gücü üretim tesisi kurulu gücünü karşılamaması nedeni ile LUY 11. Madde'nin 3. fıkrası gereği reddedilmiştir. |