

AYI BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU SONUÇ TABLOSU

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No	İrtibat Merkezi DM/TR	Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
1	2386	Gerçek Kişi	AL*** ÖZ***	18/03/2026	Güneş	10 kWe		H07	400 V	Otlumlu		02.03.2026 TARİHLİ TEİAŞ'IN TM BAZLI KAPASİTESİ NEDENİ İLE 1 KW TAHSİS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.
2	2326	Kamu	Gİ*** ÜN***	05/03/2026	Güneş	2000 kWe	ŞEBİNKARAHİSAR TM	-	31,5 kV	Otlumsuz		Üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin sözleşme gücü 378 KW olup, üretim tesisinin kurulu gücünün 2000 KW olması nedeni ile LUY 11. Madde'nin 3. fıkrası gereği başvurunuz reddedilmiştir.
3	2407	Kamu	TR*** BÜ*** BE*** BA***	28/03/2026	Güneş	350 kWe	AKYAZI TM	1H10	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ
4	2410	Tüzel Kişi	KA*** KA*** Gİ*** SA*** VETI*** AN*** Şİ***	31/03/2026	Güneş	600 kWe	vakfikebir	1H03	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ
5	2408	Tüzel Kişi	Gİ*** TE*** VEHA*** Gİ*** SA*** PA*** AN*** Şİ***	30/03/2026	Güneş	800 kWe	GİRESUN AKSU TM	-	31,5 kV	Otlumsuz		EPDK'nın 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli Trafo Merkezi Bazlı Kapasitesinin yetersizliği nedeni ile reddedildi.
6	2346	Kamu	Şİ*** DE*** HA*** DÖ*** SE*** İŞ***	11/03/2026	Güneş	100 kWe	Gümüşhane TM	2H11	31,5 kV	Otlumlu		TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLDÜ